

BUDAPEST - TESTNEVELÉSI EGYETEM

ALKOTÁS UTCAI KAMPUSZ

ÁTALAKÍTÁSI TERV

B7 - LABOR

HELYISÉGKÖNYV

Ez a dokumentáció a Medmix Center Kft. szellemi tulajdona, mely jogvédelemben részesül.

A dokumentációt lemásolni, sokszorosítani, a szerződésben rögzített feltételektől eltérően használni tilos!

**D-02-03/
2016.07.25.**

PINCESZINT	Helyiség száma:	P-01	P-02	P-03	P-04
	Helyiség neve:	ÖLTÖZŐ	ÖLTÖZŐ	WC, MOSDÓ, ZUHANYZÓ	ELŐTÉR
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	13,4	13,4	7,04	3,64
	Helyiség kerület (m)	17,27	17,27	10,67	8,61
	Belmagasság (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
	Légtér (m ³)	36,18	36,18	19,01	9,83
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
GÉPÉSZET	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység	1 db	1 db		
	Vízvételi hely				
	mosdó			1 db	1 db
	falikút				
ELEKTROMOS	mosogató				
	zuhany			2 db	
	Csatorna				
	WC			1 db	
	MS WC berendezés				
	pissoir				
	padlóösszefolyó			2 db	1 db
	Szellőzés				
	természetes	1 db	1 db		
	mesterséges				
GYENGEÁRAM	elszívó ventilátor			1 db	
	központi szellőztető berendezés				1 db
	Oltóberendezés				
	tűzcsap				
	porraloltó				
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	200,00	200,00	200,00	200,00
	"1311F258W"(db)	2,00	2,00		
	"13BL11F258W"(db)	1,00	1,00		
GYENGEÁRAM	"1331F218W"(db)			1,00	3,00
	"1371F218W"(db) (IP65)			1,00	
	"1312F226W"(db)				
	"13BL12F226W"(db)				
	"13LSZ"(db)				
	"13FK21F118W"(db)				
	"13FKBL21F118W"(db)				
	"13TK62F118W"(db)			1,00	
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	2,00	2,00	1,00	1,00
	Szerelvények				
GYENGEÁRAM	Világítási kapcsoló (db)	1,00	1,00	2,00	1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)				2,00
	Világítási nyomógomb (db)				
	EPH bekötés	3,00	3,00	1,00	
	Csatlakozó aljzat (db)	3,00	3,00	2,00	1,00
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				
	UPS egység				
GYENGEÁRAM	Elosztó				
	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	3,00	3,00	0,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	2,00	0,00	0,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	0,00	1,00
GYENGEÁRAM	Egyéb	1,00	1,00	0,00	0,00

PINCÉSZINT	Helyiség száma:	P-05	P-06	P-07	P-08
	Helyiség neve:	ELŐTÉR	WC, MOSDÓ, ZUHANYZÓ	SZENNY. HULLADÉK	VESZÉLYES HULLADÉK
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	3,64	7,04	6	6
	Helyiség kerület (m)	8,51	10,67	9,8	9,8
	Belmagasság (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
	Légtér (m ³)	9,83	19,01	16,20	16,20
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
GÉPÉSZET	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db		
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység				
	Vízvételi hely				
	mosdó	1 db	1 db		
	falikút				
ELEKTROMOS	mosogató				
	zuhany		2 db		
	Csatorna				
	WC		1 db		
	MS WC berendezés				
	pissoir				
	padlóösszefolyó	1 db	2 db		
	Szellőzés				
	természetes				
	mesterséges			1 db	1 db
GYENGEÁRAM	elszívó ventilátor		1 db	1 db	1 db
	központi szellőztető berendezés	1 db			
	Oltóberendezés				
	tűzcsap				
	porraloltó				
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	200,00	200,00	200,00	500,00
	"1311F258W"(db)				
	"13BL11F258W"(db)				
	"1331F218W"(db)	3,00	1,00		
	"1371F218W"(db) (IP65)		1,00		
	"1312F226W"(db)			1,00	1,00
	"13BL12F226W"(db)			1,00	1,00
	"13LSZ"(db)				
	"13FK21F118W"(db)				
	"13FKBL21F118W"(db)				
	"13TK62F118W"(db)		1,00		
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	1,00	1,00		
	Szerelvények				
	Világítási kapcsoló (db)	1,00	2,00	1,00	1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)	2,00			
	Világítási nyomógomb (db)				
	EPH bekötés		1,00	1,00	1,00
	Csatlakozó aljzat (db)	1,00	2,00	3,00	5,00
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				
	UPS egység				
	Elosztó				
	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	2,00	0,00	1,00	1,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hangszóró (db)	1,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00

PINCESZINT	Helyiség száma:	P-09	P-10	P-11	P-12
	Helyiség neve:	RAKTÁR LABOR	RAKTÁR LABOR	FÉRFI ÖLTÖZŐ	KÖZLEKEDŐ
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	6,86	6,86	22,42	43,66
	Helyiség kerület (m)	10,48	10,48	19,28	41,18
	Belmagasság (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
	Légtér (m ³)	18,52	18,52	60,53	117,88
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KEÁRMIA	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
GÉPÉSZET	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	2 db	2 db
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység	1 db	1 db	2 db	2 db
	Vízvételi hely				
	mosdó			3 db	
	falikut	1 db	1 db		
ELEKTROMOS	mosogató				
	zuhany			2 db	
	Csatorna				
	WC			1 db	
	MS WC berendezés				
	pissoir				
	padlóösszefolyó	1 db	1 db	2 db	
	Szellőzés				
	természetes				
	mesterséges				1 db
GYENGEÁRAM	elszívó ventilátor			2 db	
	központi szellőztető berendezés	1 db	1 db	1 db	1 db
	Oltóberendezés				
	tűzcsap				
	porraloltó				
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	500,00	500,00	200,00	200,00
	"1311F258W"(db)				
	"13BL11F258W"(db)				
	"1331F218W"(db)				
	"1371F218W"(db) (IP65)				
	"1312F226W"(db)	1,00	1,00	1,00	3,00
	"13BL12F226W"(db)	1,00	1,00	1,00	2,00
	"13LSZ"(db)				
	"13FK21F118W"(db)				
	"13FKBL21F118W"(db)				
	"13TK62F118W"(db)				
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)			1,00	7,00
	Szerelvények				
	Világítási kapcsoló (db)	1,00	1,00	1,00	
	Világítási váltó kapcsoló (db)				
	Világítási nyomógomb (db)				4,00
	EPH bekötés	1,00			
	Csatlakozó aljzat (db)	6,00	8,00	4,00	4,00
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				
	UPS egység				
	Elosztó				
GYENGEÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	2,00	2,00	0,00	2,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	2,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	1,00	1,00	4,00	6,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	2,00	2,00	2,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	2,00	2,00
	Egyéb	1,00	1,00	0,00	0,00

PINCÉSZINT	Helyiség száma:	P-13	P-14	P-15	P-16
	Helyiség neve:	TISZTA ANYAG RAKTÁR LABOR	LÉPCSŐHÁZ	TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ	ESZKÖZRÁKTÁR
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	15,96	18,71	4,28	15,26
	Helyiség kerület (m)	16,68	26,12	8,47	16,78
	Belmagasság (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
	Légtér (m ³)	43,09	50,52	11,56	41,20
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
GÉPÉSZET	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység	1 db			1 db
	Vízvételi hely				
	mosdó				
	falikút	1 db			
ELEKTROMOS	mosogató				
	zuhany				
	Csatorna				
	WC				
	MS WC berendezés				
	pissoir				
	padlóösszefolyó	1 db			
	Szellőzés				
	természetes				1 db
	mesterséges		1 db	1 db	
GYENGEÁRAM	elszívó ventilátor			1 db	
	központi szellőztető berendezés	1 db	1 db		
	Oltóberendezés				
	tűzcsap		2 db		
	porraloltó		4 db		
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	200,00	200,00	200,00	500,00
	"1311F258W"(db)				
	"13BL11F258W"(db)		4,00		
	"1331F218W"(db)				
	"1371F218W"(db) (IP65)				
	"1312F226W"(db)	3,00		1,00	3,00
	"13BL12F226W"(db)	1,00			1,00
	"13LSZ"(db)				
	"13FK21F118W"(db)		6,00		
	"13FKBL21F118W"(db)		4,00		
	"13TK62F118W"(db)				
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)		4,00		
	Szerelvények				
	Világítási kapcsoló (db)	2,00		1,00	2,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)		2,00		
	Világítási nyomógomb (db)				
	EPH bekötés				
	Csatlakozó aljzat (db)	8,00		1,00	8,00
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				
	UPS egység				
	Elosztó				
	Behatolásjelző rendszerelem	2,00	1,00	0,00	2,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	1,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	1,00	3,00	1,00	1,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	2,00	0,00	2,00
	Hangszóró (db)	1,00	0,00	0,00	1,00
	Egyéb	1,00	0,00	0,00	1,00

PINCESZINT	Helyiség száma:	P-17	P-18	P-19	P-20
	Helyiség neve:	NŐI ÖLTÖZŐ	ELEKTROMOS KAPCSOLÓHELYISÉG	KAZÁN	KAZÁN
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	22,42	16,79	20,82	70,37
	Helyiség kerület (m)	19,28	17,08	20,86	45,57
	Belmagasság (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
	Légtér (m ³)	60,53	45,33	56,21	190,00
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA	KERÁMIA
	Felületképzés	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
GÉPÉSZET	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	2 db	1 db	1 db	3 db
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység	2 db	1 db		
	Vízvételi hely				
	mosdó	3 db			
	falikút				
ELEKTROMOS	mosogató				
	zuhany	2 db			
	Csatorna				
	WC	1 db			
	MS WC berendezés				
	pissoir				
	padlóösszefolyó	2 db			
	Szellőzés				
	természetes		1 db		
	mesterséges			1 db	1 db
GYENGEÁRAM	elszívó ventilátor	2 db			
	központi szellőztető berendezés				
	Oltóberendezés				
	tűzcsap				
	porraloltó				
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	200,00	200,00	200,00	200,00
	"1311F258W"(db)			1,00	4,00
	"13BL11F258W"(db)			1,00	2,00
ELEKTROMOS	"1331F218W"(db)				
	"1371F218W"(db) (IP65)				
	"1312F226W"(db)	3,00	1,00		
	"13BL12F226W"(db)	1,00	1,00		
	"13LSZ"(db)		1,00		
	"13FK21F118W"(db)				
	"13FKBL21F118W"(db)				
	"13TK62F118W"(db)				
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	1,00		1,00	3,00
	Szerelvények				
GYENGEÁRAM	Világítási kapcsoló (db)	1,00	2,00	1,00	2,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)				
	Világítási nyomógomb (db)				
	EPH bekötés				
	Csatlakozó aljzat (db)	4,00	15,00	7,00	8,00
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				1,00
	UPS egység		40kVA/32kW		1,00
GYENGEÁRAM	Elosztó				1,00
	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	2,00	1,00	2,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	4,00	1,00	4,00	6,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	2,00	2,00	2,00
	Hangszóró (db)	2,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	0,00	1,00	1,00	1,00

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-01	F-02	F-03	F-04	F-05
	Helyiség neve:	PSZICHOLÓGIAI TESZT	IRODA	IRODA	SZEMÉLYZETI PIHENŐ	NŐI/FÉRFI WC
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	37,04	13,96	13,96	7,6	4,64
	Helyiség kerület (m)	27,36	15,31	15,31	11,03	8,75
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	177,05	66,73	66,73	36,33	22,18
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	PVC	PVC	PVC	PVC	KERÁMIA
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA, FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
GÉPÉSZET	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	4 db	2 db	2 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	4 db	2 db	2 db	1 db	
	Vízvételi hely					
	mosdó				1 db	1 db
	falikút					
ELEKTROMOS	mosogató				1 db	
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					2 db
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó				1 db	1 db
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					
	elszívó ventilátor					2 db
	központi szellőztető berendezés					
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
	"1311F258W"(db)					
	"13BL11F258W"(db)					
	"1332F218W"(db)					
	"13BL32F218W"(db)					
	"1311F226W" (db)	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	"13BL11F226W" (db)		1,00	1,00	1,00	
	"13LSZ" (db)		1,00	1,00		
	"13FK21F118W"(db)					
	"13FKBL21F118W"(db)					
	"13TK62F118W"(db)					1,00
	"13LR"(db)		4,00	4,00		
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)					1,00
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)					
	EPH bekötés	1,00	1,00	1,00		
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	30,00	9,00	9,00	8,00	1,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V, 2db szünetmentes dugalj, parapettcsatornára kismegszakítóval szerelve IP55/65					
	Fix bekötés orvostechnikai készülékek részére					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító, 4db medikai hálózatról ellátott dugalj, EPH csatlakozó					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és jelzőrendszer kompletten, hang és fényjelzéssel)					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Vészhívó rendszer					
	Elosztó					

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-01	F-02	F-03	F-04	F-05
	Helyiség neve:	PSZICHOLÓGIAI TESZT	IRODA	IRODA	SZEMÉLYZETI PIHENŐ	NŐI/FÉRFI WC
GYENGE ÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	4,00	2,00	2,00	1,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	24,00	8,00	8,00	2,00	0,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-06	F-07	F-08	F-09	F-10
	Helyiség neve:	TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ	FMS	VÁRÓ	RÖNTGEN	KÖZLEKEDŐ
ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	3,34	23,69	15,8	23,69	54,78
	Helyiség kerület (m)	7,93	19,8	17,1	19,8	56,23
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	15,97	113,24	75,52	113,24	261,85
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	GRESSLAP	SPORTPADLÓ	KERÁMIA	PVC	KERÁMIA
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA, FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
GÉPÉSZET	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	2 db	2 db	2 db	2 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység		2 db	3 db	2 db	2 db
	Vízvételi hely					
	mosdó		1 db		1 db	
	falikút					
ELEKTROMOS	mosogató				1 db	
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó		1 db		1 db	
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					1 db
	elszívó ventilátor					
	központi szellőztető berendezés					1 db
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					2,00
	porraloltó					4,00
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
	"1311F258W"(db)					
	"13BL11F258W"(db)					
	"1332F218W"(db)					4,00
	"13BL32F218W"(db)					2,00
	"1311F226W" (db)	1,00	1,00	2,00	2,00	
	"13BL11F226W" (db)		1,00		1,00	
	"13LSZ"(db)					
	"13FK21F118W"(db)					
	"13FKBL21F118W"(db)					
	"13TK62F118W"(db)	1,00				
	"13LR"(db)				2,00	
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)			1,00		6,00
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	1,00		1,00	2,00	
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)		3,00			5,00
	EPH bekötés					
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	3,00	9,00	5,00	8,00	21,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V, 2db szünetmentes dugalj, parapettcsatornára kismegszakítóval szerelve IP55/65					
	Fix bekötés orvostechnikai készülékek részére				1,00	
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító, 4db medikai hálózatról ellátott dugalj, EPH csatlakozó					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és jelzőrendszer kompletten, hang és fényjelzéssel)					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Vész hívó rendszer					
	Elosztó					2,00

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-06	F-07	F-08	F-09	F-10
	Helyiség neve:	TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ	FMS	VÁRÓ	RÖNTGEN	KÖZLEKEDŐ
GYENGE ÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	1,00	2,00	3,00	3,00	7,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	0,00	8,00	4,00	6,00	4,00
	Hangszóró (db)	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Egyéb	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-11	F-12	F-13	F-14	F-15
	Helyiség neve:	BIOIMP., ERŐPLATÓ	SZÉLFOGÓ	LÉPCSŐHÁZ	VIZSGÁLÓ	AKADÁLYMENTES WC
ÉPÍTÉS	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	17,24	8,33	16,51	18,31	7,21
	Helyiség kerület (m)	17,42	12,16	24,24	18,42	10,76
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	82,41	39,82	78,92	87,52	34,46
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	PVC	KERÁMIA	KERÁMIA	PVC	KERÁMIA
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA, FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
GÉPÉSZET	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db		1 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	1 db			1 db	
	Vízvételi hely					
	mosdó	1 db			1 db	1 db
	falikút					
ELEKTROMOS	mosogató	1 db			1 db	
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					1 db
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó	1 db			1 db	1 db
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					
	elszívó ventilátor					1 db
	központi szellőztető berendezés			1 db		
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	500,00	200,00	200,00	500,00	200,00
	"1311F258W"(db)				2,00	
	"13BL11F258W"(db)					
	"1332F218W"(db)					
	"13BL32F218W"(db)					
	"1311F226W" (db)					1,00
	"13BL11F226W" (db)	1,00	2,00	1,00		1,00
	"13LSZ" (db)					
	"13FK21F118W"(db)					
	"13FKBL21F118W"(db)				2,00	
	"13TK62F118W"(db)					
	"13LR"(db)					
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)		1,00	4,00		
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)				1,00	1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)		5,00	2,00		
	EPH bekötés		1,00			
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	8,00	2,00	1,00	6,00	2,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V, 2db szünetmentes dugalj, parapettcsatornára kismegszakítóval szerelve IP55/65					
	Fix bekötés orvostechnikai készülékek részére					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító, 4db medikai hálózatról ellátott dugalj, EPH csatlakozó					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és jelzőrendszer kompletten, hang és fényjelzéssel)					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor		2,00		3,00	1,00
	Vészhívó rendszer					
	Elosztó					

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-11	F-12	F-13	F-14	F-15
	Helyiség neve:	BIOIMP., ERŐPLATÓ	SZÉLFOGÓ	LÉPCSŐHÁZ	VIZSGÁLÓ	AKADÁLYMENTES WC
GYENGEÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	6,00	2,00	0,00	6,00	0,00
	Hangszóró (db)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Egyéb	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-16	F-17	F-18	F-19	F-20
	Helyiség neve:	VETKŐZŐ, ELŐKÉSZÍTŐ	ULTRAHANG 1	ULTRAHANG 2	KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLÓ	TERHELÉSES LABOR
ÉPÍTÉS ZET	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	7,61	6,64	6,29	26,69	26,69
	Helyiség kerület (m)	11,04	10,32	10,04	23,59	23,59
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	36,38	31,74	30,07	127,58	127,58
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
GÉPÉSZ ZET	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	1 db	2 db	2 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	1 db	1 db	1 db	2 db	2 db
	Vízvételi hely					
	mosdó		1 db	1 db	1 db	1 db
	falikút					
ELEKTROMOS	mosogató				1 db	1 db
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó				1 db	1 db
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					
	elszívó ventilátor					
	központi szellőztető berendezés					1 db
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	"1311F258W"(db)		2,00	2,00	3,00	3,00
	"13BL11F258W"(db)					
	"1332F218W"(db)					
	"13BL32F218W"(db)					
	"1311F226W" (db)	3,00				
	"13BL11F226W" (db)	1,00				
	"13LSZ"(db)					
	"13FK21F118W"(db)					
	"13FKBL21F118W"(db)					
	"13TK62F118W"(db)				1,00	1,00
	"13LR"(db)	4,00				
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)				2,00	2,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)	2,00				
	Világítási nyomógomb (db)		4,00	4,00		
	EPH bekötés				1,00	1,00
	Páciensközpontú EPH rendszer	1,00				
	Csatlakozó aljzat (db)	2,00	7,00	7,00	12,00	12,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V, 2db szünetmentes dugalj, parapettcsatornára kismegszakítóval szerelve IP55/65					
	Fix bekötés orvostechnikai készülékek részére					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító, 4db medikai hálózatról ellátott dugalj, EPH csatlakozó					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és jelzőrendszer kompletten, hang és fényjelzéssel)					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Vész hívó rendszer					
	Elosztó					

FÖLDSZINT	Helyiség száma:	F-16	F-17	F-18	F-19	F-20
	Helyiség neve:	VETKŐZŐ, ELŐKÉSZÍTŐ	ULTRAHANG 1	ULTRAHANG 2	KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLÓ	TERHELÉSES LABOR
GYENGEÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	0,00	4,00	4,00	6,00	6,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-01A	I-01B	I-01C	I-01D	I-01E
	Helyiség neve:	TITKÁRSÁG	VEZETŐI	KEZELŐ	KEZELŐ	TÁRGYALÓ
É P Í T É S Z E T	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	20,64	13,6	12,89	11	14,79
	Helyiség terület (m)	22,57	16,28	14,59	14,8	15,6
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	98,66	65,01	61,61	52,58	70,70
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	LAMINÁLT PARKETTA	LAMINÁLT PARKETTA	LAMINÁLT PARKETTA	LAMINÁLT PARKETTA	LAMINÁLT PARKETTA
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
G É P É S Z E T	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	2 db	2 db	1 db	1 db	2 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	2 db	2 db	1 db	1 db	2 db
	Vízvételi hely					
	mosdó					
	falikút					
E L E K T R O M O S	mosogató					
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó					
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					
	elszívó ventilátor					
	központi szellőztető berendezés					
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	"1331F218W" (db)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	"13BL31F218W" (db)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	"13BL32F218W" (db)					
	"1331F226W"					
	"13LSZ" (db)					
	"13FK21D118W" (db)					
	"13FKBL21D118W" (db)					
	"13TK62D118W" (db)					
	Lámpatest "4MF236" (db)					
	Lámpatest "5OF118" (db)					
	Lámpatest "6MF135" (db)					
	Lámpatest "6MF235" (db)					
	Lámpatest "6MF249" (db)					
	Lámpatest "7MF135" (db)					
	"13LR" (db)	6,00				
	Lámpatest "15HFX" (db)					
	Lámpatest "16MFX" (db)					
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	2,00				
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)					
	EPH bekötés					
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	8,00	5,00	4,00	4,00	3,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V,					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító,					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és					
	Gáz érzékelő					
	Gáz érzékelő központ					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Elosztó		1,00			
	Behatolásjelző rendszerelem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-01A	I-01B	I-01C	I-01D	I-01E
	Helyiség neve:	TITKÁRSÁG	VEZETŐI	KEZELŐ	KEZELŐ	TÁRGYALÓ
GYENGEÁRA	Video-megfigyelő rendszer kamerája	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	8,00	6,00	4,00	4,00	6,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-02	I-03	I-04	I-05	I-06
	Helyiség neve:	TEAKONYHA	KÖZLEKEDŐ	MINTA ELŐKÉSZÍTŐ	MINTA ELŐKÉSZÍTŐ 2.	ELŐKÉSZÍTŐ
É P Í T É S Z E T	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	7,48	46,44	18,72	31	17,63
	Helyiség kerület (m)	10,95	42,26	18,1	22,3	18,57
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	35,75	221,98	89,48	148,18	84,27
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	GRESSLAP	GRESSLAP	CS.M. PVC	CS.M. PVC	CS.M. PVC
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA, FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
G É P É S Z E T	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	2 db	2 db	3 db	2 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	1 db	2 db	2 db	3 db	2 db
	Vízvételi hely					
	mosdó	1 db		1 db	1 db	1 db
	falikút					
E L E K T R O M O S	mosogató	1 db		1 db	1 db	1 db
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó	1 db		1 db	1 db	1 db
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges			1 db	2 db	1 db
V	elszívó ventilátor					
	központi szellőztető berendezés			1 db	2 db	1 db
	Oltóberendezés					
	tűzcsap		2 db			
	porraloltó		4 db			
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	"1331F218W" (db)	2,00	5,00	2,00	4,00	5,00
	"13BL31F218W" (db)		3,00			
M	"13BL32F218W" (db)					3,00
	"1331F226W"					
	"13LSZ"(db)					
	"13FK21D118W"(db)					
	"13FKBL21D118W"(db)					
	"13TK62D118W"(db)					
	Lámpatest "4MF236"(db)					
	Lámpatest "5OF118"(db)					
	Lámpatest "6MF135"(db)					
	Lámpatest "6MF235"(db)					
B	Lámpatest "6MF249"(db)					
	Lámpatest "7MF135"(db)					
	"13LR"(db)					
	Lámpatest "15HFXX"(db)					
	Lámpatest "16MFXX"(db)					
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)		6,00	1,00	1,00	1,00
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	2,00				
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)		5,00	2,00	3,00	2,00
H	EPH bekötés			1,00	1,00	1,00
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	10,00	3,00	18,00	18,00	18,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V,					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító,					
	Levlasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és					
	Gáz érzékelő					
	Gáz érzékelő központ					
	Egyéb szerelvény (db)					
T	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Elosztó		2,00			
	Behatolásjelző rendszerelem	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-02	I-03	I-04	I-05	I-06
	Helyiség neve:	TEAKONYHA	KÖZLEKEDŐ	MINTA ELŐKÉSZÍTŐ	MINTA ELŐKÉSZÍTŐ 2.	ELŐKÉSZÍTŐ
GYENGE ÁRA	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	2,00	7,00	2,00	3,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	4,00	4,00	8,00	4,00
	Hangszóró (db)	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-07	I-08	I-09	I-10	I-11
	Helyiség neve:	MOSOGATÓ	LABORVEZETŐ	LABOR 2.	ELŐTÉR	VEGYSZER TÁROLÓ
É P Í T É S Z E T	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	7,47	7,31	54,56	4,29	7,27
	Helyiség kerület (m)	10,94	10,86	31,74	8,40	10,83
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	35,71	34,94	260,80	20,51	34,75
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	KERÁMIA	KERÁMIA	ANTISZTAT. MŰGYANTA	GRESSLAP	KERÁMIA
	Felületképzés	1,50 M-IG KERÁMIA, FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	1,50 M-IG KERÁMIA,FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
G É P É S Z E T	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	6 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység	1 db	1 db	6 db		1 db
	Vízvételi hely					
	mosdó	1 db	1 db	3 db		
	falikút					
E L E K T R O M O S	mosogató	1 db	1 db	3 db		
	zuhany					
	Csatorna					
	WC					
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó	1 db	1 db	3 db		
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges		1 db	1 db		1 db
V	elszívó ventilátor					
	központi szellőztető berendezés		1 db	1 db	1 db	1 db
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	500,00	500,00	500,00	200,00	500,00
	"1331F218W" (db)	2,00	2,00	8,00		2,00
	"13BL31F218W" (db)			2,00	1,00	
M	"13BL32F218W" (db)					
	"1331F226W"					
	"13LSZ"(db)					
	"13FK21D118W"(db)					
	"13FKBL21D118W"(db)					
	"13TK62D118W"(db)					
	Lámpatest "4MF236"(db)					
	Lámpatest "5OF118"(db)					
	Lámpatest "6MF135"(db)					
	Lámpatest "6MF235"(db)					
B	Lámpatest "6MF249"(db)					
	Lámpatest "7MF135"(db)					
	"13LR"(db)	3,00	3,00	3,00		
	Lámpatest "15HFX"(db)					
	Lámpatest "16MFX"(db)					
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)			2,00	1,00	1,00
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	2,00	1,00	3,00		1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)			3,00	2,00	
H	EPH bekötés	1,00	1,00	4,00		1,00
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	6,00	3,00	25,00	1,00	8,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V,					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító,					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és					
	Gáz érzékelő			5,00		
	Gáz érzékelő központ			1,00		
	Egyéb szerelvény (db)					
T	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Elosztó					
	Behatolásjelző rendszerelem	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-07	I-08	I-09	I-10	I-11
	Helyiség neve:	MOSOGATÓ	LABORVEZETŐ	LABOR 2.	ELŐTÉR	VEGYSZER TÁROLÓ
GYENGE ÁRA	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	0,00	4,00	8,00	2,00	2,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00
	Egyéb	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-12	I-13	I-14	I-15	I-16
	Helyiség neve:	NŐI MOSDÓ, TAKARÍTÓSZER TÁROLO	FÉRFI MOSDÓ	IRODA	LÉPCSŐHÁZ	SZERVER
É P Í T É S Z E T	Férőhely/létszám					
	Nettó alapterület (m ²)	5,58	2,14	17,26	24,03	2,57
	Helyiség terület (m)	11,76	6,72	17,41	20,02	6,41
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	26,67	10,23	82,50	114,86	12,28
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	GRESSLAP	GRESSLAP	LAMINÁLT PARKETTA	KERÁMIA	LAMINÁLT PARKETTA
	Felületképzés	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	(m ²)					
	kerámia m ²					
G É P É S Z E T	festés m ²					
	egyéb					
	Egyéb					
	Fűtési rendszer					
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer					
	VRV beltéri egység			1 db		1 db
	Vízvételi hely					
	mosdó	1 db	1 db			
	falikút					
E L E K T R O M O S	mosogató					
	zuhany					
	Csatorna					
	WC	1 db	1 db			
	MS WC berendezés					
	pissoir					
	padlóösszefolyó	1 db	1 db			
	Szellőzés					
	természetes					
	mesterséges					1 db
	elszívó ventilátor	1 db	1 db			
	központi szellőztető berendezés					1 db
	Oltóberendezés					
	tűzcsap					
	porraloltó					
	Egyéb					
	Világítási berendezés					
	Megvilágítás (lux)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	"1331F218W" (db)	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00
	"13BL31F218W" (db)				4,00	
	"13BL32F218W" (db)					
	"1331F226W"					
	"13LSZ"(db)					
	"13FK21D118W"(db)					
	"13FKBL21D118W"(db)					
	"13TK62D118W"(db)					
	Lámpatest "4MF236"(db)					
	Lámpatest "5OF118"(db)					
	Lámpatest "6MF135"(db)					
	Lámpatest "6MF235"(db)					
	Lámpatest "6MF249"(db)					
	Lámpatest "7MF135"(db)					
	"13LR"(db)					
	Lámpatest "15HFX"(db)					
	Lámpatest "16MFX"(db)					
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	1,00	1,00			
	Szerelvények					
	Világítási kapcsoló (db)	1,00	1,00	2,00		1,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)					
	Világítási nyomógomb (db)				4,00	
	EPH bekötés					
	Páciensközpontú EPH rendszer					
	Csatlakozó aljzat (db)	3,00	3,00	6,00	1,00	3,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V,					
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító,					
	Leválasztó transzformátor					
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és					
	Gáz érzékelő					
	Gáz érzékelő központ					
	Egyéb szerelvény (db)					
	Egyéb					
	RWA központ					
	RWA motor					
	Elosztó	1,00	1,00			
	Behatolásjelző rendszerelem	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-12	I-13	I-14	I-15	I-16
	Helyiség neve:	NŐI MOSDÓ, TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ	FÉRFI MOSDÓ	IRODA	LÉPCSŐHÁZ	SZERVER
GYENGEÁRA	Video-megfigyelő rendszer kamerája	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	0,00	0,00	8,00	2,00	4,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-17	I-18	I-19	I-20
	Helyiség neve:	ELŐTÉR	ANYAGRAKTÁR ÁTVEVŐ	NŐI WC	FÉRFI WC
É P Í T É S Z E T	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	2,03	12,16	3,34	4,64
	Helyiség kerület (m)	6,12	14	7,93	8,75
	Belmagasság (m)	4,78	4,78	4,78	4,78
	Légtér (m ³)	9,70	58,12	15,97	22,18
	Mennyezet típus	FESTETT	FESTETT	FESTETT	FESTETT
	Padlóburkolat típus	LAMINÁLT PARKETTA	LAMINÁLT PARKETTA	GRESSLAP	GRESSLAP
	Felületképzés	FESTETT	FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT	2,40 M-IG KERÁMIA,FESTETT
	(m ²)				
	kerámia m ²				
G É P É S Z E T	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				
	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	1 db	1 db	1 db	1 db
	Hűtési rendszer				
	VRV beltéri egység		1 db		
	Vízvételi hely				
	mosdó		1 db	1 db	1 db
	falikút				
E L E K T R O M O S	mosogató		1 db		
	zuhany				
	Csatorna				
	WC			1 db	1 db
	MS WC berendezés				
	pissoir				1 db
	padlóösszefolyó		1 db	1 db	1 db
	Szellőzés				
	természetes				
	mesterséges				
	elszívó ventilátor			1 db	1 db
	központi szellőztető berendezés	1 db			
	Oltóberendezés				
	tűzcsap				
	porraloltó				
	Egyéb				
	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)	200,00	500,00	200,00	200,00
	"1331F218W" (db)	1,00	4,00	3,00	3,00
	"13BL31F218W" (db)				
	"13BL32F218W" (db)				
	"1331F226W"				
	"13LSZ"(db)				
	"13FK21D118W"(db)				
	"13FKBL21D118W"(db)				
	"13TK62D118W"(db)			1,00	1,00
	Lámpatest "4MF236"(db)				
	Lámpatest "5OF118"(db)				
	Lámpatest "6MF135"(db)				
	Lámpatest "6MF235"(db)				
	Lámpatest "6MF249"(db)				
	Lámpatest "7MF135"(db)				
	"13LR"(db)				
	Lámpatest "15HFX"(db)				
	Lámpatest "16MFX"(db)				
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)		1,00	1,00	1,00
	Szerelvények				
	Világítási kapcsoló (db)	1,00	1,00	2,00	2,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)				
	Világítási nyomógomb (db)				
	EPH bekötés				
	Páciensközpontú EPH rendszer				
	Csatlakozó aljzat (db)	2,00	5,00	3,00	3,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V,				
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító,				
	Leválasztó transzformátor				
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és				
	Gáz érzékelő				
	Gáz érzékelő központ				
	Egyéb szerelvény (db)				
	Egyéb				
	RWA központ				
	RWA motor				
	Elosztó				
	Behatolásjelző rendszerelem	1,00	1,00	0,00	0,00

I. EMELET	Helyiség száma:	I-17	I-18	I-19	I-20
	Helyiség neve:	ELŐTÉR	ANYAGRAKTÁR ÁTVEVŐ	NŐI WC	FÉRFI WC
GYENGE ÁRA	Video-megfigyelő rendszer kamerája	1,00	0,00	0,00	0,00
	Tűzjelző rendszerelem (db)	2,00	2,00	2,00	2,00
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	2,00	4,00	0,00	0,00
	Hangszóró (db)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Egyéb	1,00	1,00	0,00	0,00

B7	Szint:	Alagsori szint	Földszint	Emelet	Összesen
	Épület neve:				B7. Épület

ÉPÍTÉSZET	Férőhely/létszám				
	Nettó alapterület (m ²)	324,57	340,02	348,84	1013,43
	Helyiség terület (m)	344,86	360,20	367,91	1072,97
	Belmagasság (m)	54,00	95,60	114,72	264,32
	Légtér (m ³)	17 526,78	32 505,91	40 018,92	90051,62
	Mennyezet típus				
	Padlóburkolat típus				
	Padlóburkolat kódja				
	pótlás (m ²)				
	Felületképzés				
	(m ²)				
	vakolat javítás 40%				
	kerámia m ²				
	festés m ²				
	egyéb				
	Egyéb				

STATIKA	Kiváltások				
	Egyéb				

GÉPÉSZET	Fűtési rendszer				
	melegvízfűtés, hőleadó: lapradiátor	23 db	30 db	37 db	90 db
	Hűtési rendszer				
	beltéri egység	13 db	27 db	30 db	70 db
	Vízvételi hely				
	mosdó	10 db	11 db	14 db	35 db
	falikút				
	mosogató		6 db	10 db	16 db
	zuhany	8 db			8 db
	Csatorna				
	WC	5 db	3 db	4 db	12 db
	MS WC berendezés				
	pissoir			1 db	1 db
	padlóösszefolyó	13 db	9 db	14 db	36 db
	Szellőzés				
	természetes	4 db			4 db
	mesterséges	7 db	1 db	8 db	16 db
	elszívó ventilátor	9 db	3 db	4 db	16 db
	központi szellőztető berendezés	8 db	3 db	10 db	21 db
	Oltóberendezés				
	tűzcsap	2 db	2 db	2 db	6 db
	porraloltó	4 db	4 db	4 db	12 db
	Egyéb				

ELEKTROMOS	Világítási berendezés				
	Megvilágítás (lux)				
	"1311F258W"(db)	9	12	0	21,00
	"13BL11F258W"(db)	9	0	0	9,00
	"1331F218W"(db)	8	0	61	69,00
	"1371F218W"(db) (IP65)	2	0	0	2,00
	"1312F226W"(db)	19	0	0	19,00
	"13BL12F226W"(db)	11	0	0	11,00
	"13LSZ"(db)	1	2	0	3,00
	"13FK21F118W"(db)	6	0	0	6,00
	"13FKBL21F118W"(db)	4	2	0	6,00
	"13TK62F118W"(db)	2	4	0	6,00
	"1332F218W"(db)	0	4	0	4,00
	"13BL32F218W"(db)	0	2	3	5,00
	"1311F226W" (db)	0	19	0	19,00
	"13BL11F226W" (db)	0	11	0	11,00
	"13LR"(db)	0	14	15	29,00

B7	Szint:	Alagsori szint	Földszint	Emelet	Összesen
	Épület neve:				B7. Épület

E L	"13BL31F218W" (db)	0	0	16	16,00
	"1331F226W"	0	0	0	0,00
	"13FK21D118W"(db)	0	0	0	0,00
	"13FKBL21D118W"(db)	0	0	0	0,00
	"13TK62D118W"(db)	0	0	2	2,00
	Lámpatest "4MF236"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "5OF118"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "6MF135"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "6MF235"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "6MF249"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "7MF135"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "15HFX"(db)	0	0	0	0,00
	Lámpatest "16MFX"(db)	0	0	0	0,00
	Biztonsági és kijáratmutató világítás (db)	25	18	20	63,00
	Szerelvények	0	0	0	0,00
	Világítási kapcsoló (db)	24	19	25	68,00
	Világítási váltó kapcsoló (db)	6	2	0	8,00
	Világítási nyomógomb (db)	4	23	21	48,00
	EPH bekötés	11	6	10	27,00
	Páciensközpontú EPH rendszer	0	1	0	1,00
	Csatlakozó aljzat (db)	93	162	163	418,00
	"LAB" vételi hely 2db 230V, 2db szünetmentes dugalj, parapettcsatornára kismegszakítóval szerelve IP55/65	0	0	0	0,00
	Fix bekötés orvostechnikai készülékek részére	0	1	0	1,00
	Medikai tábla 2 db 10A-es biztosító, 4db medikai hálózatról ellátott dugalj, EPH csatlakozó	0	0	0	0,00
	Leváltató transzformátor	0	0	0	0,00
	Szigetelés ellenőrző rendszer(ellenőrző és jelzőrendszer kompletten, hang és fényjelzéssel)	0	0	0	0,00
	Gáz érzékelő	0	0	5	5,00
	Gáz érzékelő központ	0	0	1	1,00
	Egyéb szerelvény (db)	0	0	0	0,00
	Egyéb	0	0	0	0,00
	RWA központ	0	0	0	0,00
	RWA motor	1	6	0	7,00
	UPS egység	1	0	0	1,00
	Vészhívó rendszer		0	0	0,00
	Elosztó	1	2	5	8,00

GYENGEÁRAM	Behatolásjelző rendszerelem	16	23	28	67
	Video-megfigyelő rendszer kamerája	3	5	6	14
	Tűzjelző rendszerelem (db)	45	49	64	158
	Inf./telekommunikációs csatlakozó (db)	26	98	86	210
	Hangszóró (db)	17	21	31	69
	Egyéb	9	30	31	70